

Nasz znak: GK-II.271.3.1.2013

z dnia, 08.08.2013 r.

Sprawa: przetargu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowe w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna.

Odpowiadając na Państwa zapytania z dnia 05 sierpnia br. w sprawie przetargu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowe w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna” uprzejmie informuję:

1. Zapytanie: „W SIWZ w pkt. 2 Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał doświadczenie w ramach jednej umowy budowy sieci wodociągowej lub kanalizacji wraz z uzbrojeniem o długości nie mniejszej niż 5000 m a w załączniku nr 4 Doświadczenie wykonawcy, wymaga się budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 8500 m”.

Odpowiedź:

W załączniku nr 4 Doświadczenie wykonawcy powinno być tak jak w pkt. 2 SIWZ „... o długości nie mniejszej niż 5000 m”.

2. Zapytanie: „Czy będą uznane referencje, w których w ramach jednej umowy wykonawca wybudował sieć wodociągową o długości 725 mb i kanalizacyjną o długości 4468 m. Łączna długość wybudowanej sieci wyniesie 5193 m”.

Odpowiedź:

Ponieważ charakter robót jest podobny, Zamawiający uzna referencje w których w ramach jednej umowy wykonał sieć wodociągową lub kanalizacyjną o łącznej długości nie mniej niż 5000 m