

## PYTANIE I ODPOWIEŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.

### Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych – numer ogłoszenia:

529583-N-2019 data zamieszczenia 26.03.2019r. do zamawiającego wpłynęła prośba Wykonawcy o wyjaśnienie wątpliwości, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

#### Pytanie:

Mam pytanie dotyczące instalacji teletechnicznej, a dokładnie instalacji kabla światłowodowego. W projekcie nie znalazłem żadnej wzmianki dotyczącej:

- jak zakończyć kabla światłowodowy w studzience kanalizacyjnej
- czy wykonywać pomiary OLTS lub OTDR

#### Odpowiedź:

Zaprojektowano kanalizację kablową od studni kablowej w granicy działki do szafy GPD, dla umożliwienia wejścia kabla dostawcy usług teletechnicznych. Wykonać należy jedynie kanalizację kablową. Sam kabel przyłącza po stronie dostawcy usług. Dostawca usług po wprowadzeniu swojego kabla wykona odpowiednie pomiary.

A. Sypcał  
BURMISTRZA  
Głuszczyk-Jacek  
Sekretarz Gminy