

INSTALACJA ODGROMOWA PODSTAWOWA – POZIOM IV

LEGENDA

- Złącze kontrolne w studzience GALMAR
- Połączenie spawane zabezpieczyć przed korozją
- Połączenie skręcane
- Drut FeZn fi 8
- Bednarka FeZn 30x4
- B Bednarka FeZn 30x4 do głównej szyny wyrównawczej w RG
- C Bednarka FeZn 30x4 do miejscowej szyny wyrównawczej w kotłowni

UWAGI

1) zastosować uchwyty dachowe dla drutu Fe–Zn fi 8mm rozmieszczone co 1–1,5 m
2) przy wykonywaniu połączeń skręcanych zastosować osprzęt dla drutu Fe–Zn fi 8mm
3) jako zwody na dachu wykorzystać elementy metalowe opierzenia dachu
4) do zwodów na dachu podłączyć wszystkie wystające ponad obrys dachu elementy metalowe
5) przewody odprowadzające wykonać drutem Fe–Zn fi 8 w rurce o odpowiedniej odporności ogniowej w elewacji budynku
6) połączenia spawane zabezpieczyć przed korozją

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT DACHU
INSTALACJA ODGROMOWA

TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA			
LOKALIZACJA:	68–120 IŁOWA , UL. ŻAGAŃSKA 40a DZIAŁKI NR: 633, 635/2, 636 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 081004_4, OBRĘB NR: 0001			
INWESTOR:	GMINA IŁOWA 68–120 IŁOWA, UL. ŻEROMSKIEGO 27	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	DATA: 30.05.2018r.	SKALA: 1:100
PROJEKTANT:	mgr inż. ŁUKASZ CHMIELEWSKI SPECJALNOŚĆ: INSTALACYJNA	NR UPRAWNIEŃ: WKP/0200/PWOE/17	NR PRZYN. DO IZBY: WKP/IE/0290/17	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. ANDRZEJ MIEZIANKO SPECJALNOŚĆ: INSTALACYJNA	NR UPRAWNIEŃ: WKP/0258/PWOE/15	NR PRZYN. DO IZBY: WKP/IE/0280/15	PODPIS:
ASYSTENT PROJEKTANTA:	inż. KRZYSZTOF KUPIJAJ	NR UPRAWNIEŃ: –	NR PRZYN. DO IZBY: –	PODPIS:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE
MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA 18
TEL: 62 5924200 FAX: 62 5924201 E-MAIL: pa_arcus@osw.pl
ARCUS

PROJEKT BUDOWLANY-ZAMIENNY

NR RYS: E3