


Szczegół wyposażenia szafki gazowej



Szczegół instalacji detekcji gazu

1. - Kocioł gazowy kondensacyjny Logano plus KB 372-150 (p) o mocy 135 kW z palnikiem gazowym przystosowanym do spalania gazu GZ-41,5 BUDERUS
- 27 - Przewód spalinowy DN160 ze stali nierdzewnej z czopuchem
- 28 - Przewód dopływu powietrza do spalania DN 110
- 29 - Wywietrzak DN250
- 30 - Kratka nawiewna 350x250 w drzwiach
31. - Detektor gazu DEX-12
32. - Moduł sterujący systemu detekcji DEX MD-2.Z
33. - Sygnalizator optyczno-akustyczny SL-1
34. - Zawór szybkozamykający MAG-3
35. - Zawór odcinający DN65

TYTUŁ RYSUNKU: <b>INSTALACJA GAZOWA – RZUT</b>		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE MGR INŻ. ARCH. WIEŚŁAW MOTYL 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA 18 TEL: 62 5924200 FAX: 62 5924201 E-MAIL: pa_arcus@osw.pl		
TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY- ZAMIENNY		
LOKALIZACJA:	68–120 IŁOWA , UL. ŻAGAŃSKA 40A DZIAŁKI NR: 633, 635/2, 636 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 081004_4, OBRĘB NR: 0001			
INWESTOR:	GMINA IŁOWA 68–120 IŁOWA, UL. ŻEROMSKIEGO 27	BRANŻA SANITARNA: Instalacja gazowa – rzut	DATA: 30.05.2018	SKALA: 1:50
PROJEKTANT:	MGR INŻ. MAGDALENA MAJCHRZAK specjalność: instalacyjna	NR UPRAWNIENI: 7131–7132/PW/2002	NR PRZYN. DO IZBY: WKP/IS/6803/02	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ZDZISŁAW MAJCHRZAK specjalność: instalacyjno-inżynierska	NR UPRAWNIENI: UAN–8386/104/89	NR PRZYN. DO IZBY: WKP/IS/3011/01	PODPIS:
ASYSTENTKA PROJEKTANTA:	MGR INŻ. MARTYNA WIECZOREK	NR UPRAWNIENI: –	NR PRZYN. DO IZBY: –	PODPIS:
		NR RYS: KG2		