

Sprawa: Przetargu na budowę hali sportowej – zapytanie o wyjaśnienie.

Odpowiadając na Państwa pytanie:

1. W opisie konstrukcji stalowej jest napisane: „Uwaga! Główne elementy konstrukcyjne zabezpieczyć należy powłoką ogniochronną celem uzyskania klasy odporności ogniowej R30”. „Co należy rozumieć pod pojęciem główne elementy konstrukcyjne? Czy tylko słupy i dźwigary, czy również rygle i stężenia? „
2. „Proszę o sprawdzenie zestawienia stolarki okiennej względem elewacji. Sumaryczna ilość się zgadza ale są rozbieżności pomiędzy poszczególnymi typami okien, np. Okna 04 – w zestawieniu jest ich 6 szt. natomiast z elewacji wynika 5 szt. Dalej, jeśli chodzi o okna o wym. 200 x 240 (07) w zestawieniu są tylko z jedną kwaterą (górną) otwieralną, natomiast na elewacjach są dwa rodzaje tego typu okien – z górną kwaterą otwieralną i z dwiema kwaterami otwieralnymi. Na czym opierać się przy wycenie stolarki okiennej – na elewacjach czy zestawieniu?”.

Uprzejmie informujemy że:

ad. 1. Powłokę ogniochronną zapewniającą klasę odporności ogniowej EI30 należy wykonać na elementach stalowych hali tj. słupy i dźwigary S1, D1; rygle R1 i R2; stężenia T1 i T2.

ad.2. Okno 04 należy do wyceny przyjąć w ilości 5 szt. (jak wynika z elewacji).

Okna 07 – w hali sportowej elewacji wschodniej, północnej i południowej wszystkie okna z kwaterą górną uchylne; okna 07 – elewacja zachodnia z dwiema kwaterami uchylnymi (dolna i górna). W elewacji północnej okno 07 (prawa strona) jest z kwaterą górną uchylną.

W rzucie piętra rys. 2/A zamiast okna 04 skorygowano na okno 07 (strona prawa okno 6 jak wynika z rysunku.

Ilość okien 07 wynosi 38 szt.

Ilość okien 01, 02, 03 i 05 bez zmian wg zestawienia.

Ilość okien 06 (potrójna kwatera) ilość 15 szt, wymiary 200 x 270 cm.

Ilość okien 08 – 7 szt.

Ogółem ilość okien – 89 szt.

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne.

Drzwi D1, D2 i D3 płycinowe z szybą

Drzwi D4 aluminiowe do pomieszczenia wentylatorni oraz drzwi dymoszczelne na korytarzu (przy wentylatorni) o wym. 215 x 200 dwuskrzydłowe aluminiowe o klasie odporności EI30.

Drzwi D5, D6 i D7 aluminiowe oszklone szybą bezpieczną przy czym D6 wyposażone z zamknięciem antypanicznym.

Drzwi DZ1 do kotłowni stalowe ocieplone pełne.

Drzwi DZ2 zewnętrzne – aluminiowe, profil ciepły , przeszklone z naświetlem.

Drzwi DZ3 – wrota do sali ocieplone stalowe pełne.