

Sprawa: Przetargu na budowę hali sportowej – zapytanie o wyjaśnienie.

Nawiązując do Państwa zapytania z dnia 26 września br. w sprawie zestawienia stolarki okiennej oraz naszej odpowiedzi z dnia 2.10.2008 r. a także o ponowne zapytanie z dnia 3.10.2008 r. wyjaśniamy i przesyłamy korektę:

1. Wyjaśnienia ogólne:

- wszystkie okna (pvc); drzwi zewnętrzne i wewnętrzne mają być w kolorze białym,
- zabudowa pvc na galerii (ścianka A, B i C) w kolorze białym
- akcesoria do drzwi i okien również w kolorze białym – klamki; samozamykacze; cięgna giętne do uchylenia okien
- w samozamykacz mają być wyposażone drzwi zewnętrzne DZ2 szt.2 oraz drzwi przedsionka głównego D7 szt.1
- wszystkie drzwi zewnętrzne wyposażone w dwa zamki (dolny i górny) szt. 4: pozostałe w zamki pojedyncze podklamkowe (korytarze); nie ma zamków antywłamaniowych.
- Okna w sali gimnastycznej wszystkie (stałe i uchylne) mają być wyposażone w szybę ochronną P2A podobnie szyby ścianki A,B i C oraz drzwi do sali D6 szt.3
- pozostałe szyby okien i drzwi bezpieczne
- w pom. zaplecza przy oknach rozwieralno-uchylnych szyby bezpieczne z mikrowentylacją – okna 05
- okna otwierane z poziomu podłogi to okna w sali gimnastycznej; otwierane cięgnem giętym (uchwyt mocowany 1,5 m nad podłogą)
- okna piętro; poziom + 2,90 typ 07 – szt. 12

2. Korekty dotyczące zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej (po zmianie)

- okna 01,02,03 – bez zmian
- okna 04 – szt.5
- okno 05 – zamiast 16 o wym. 150 x 150 cm ma być; 05 – wymiary 150 x 150 szt. 13 i 150 x 120 szt. 3
- okno 06 – bez zmian
- okno 07 – szt. 38
- okno 08 – szt. 7
- okno 09 – 200x360 cm – szt. 10

Razem 89 okien.

3. Korekty do przedmiaru.

3.1. Ścianki A,B,C jako całość z obudową pełną;

- poz. 116 ścianka B – 28,10 m²
- poz. 117 ścianka C - 9,45 m²
- poz. 118 ścianka A (z drzwiami) - 16,30 m²

3.2. Okna;

- poz. 115 powyżej 2 m² (04 do 09)
Uwaga: okno 09 (górne 3 częściowe) o wym. 200X360 cm szt.10, w sali od ul. Pułaskiego.
Przedmiar całkowity robót poz. 115: 365,55 m²

3.3. Drzwi;

- drzwi zewnętrzne DZ2 (drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z naświetlem) szt. 2.
Zamiast pełnego przeszklenia do wyceny przyjąć podział połówkowy: dół panel

- pełny + poprzeczka + szyba bezpieczna
- poz. 119 - drzwi D5,D6,D7 – 35,2 m²
 - poz. 121 - drzwi DZ1 bez zmian – 3,6 m²
 - dodatkowo – drzwi stalowe pełne EI 30 typ D4 – 1,8 m²
 - poz. 122 – drzwi aluminiowe EI 30 ze ścianką górną; całość przegrody dymoszczelna – 5,45 m²
 - poz. 124 – ościeżnice stalowe do drzwi konfekcyjnych 90 x 200 cm – 48 szt.
 - poz. 125 – drzwi D1 konf. z szybką (do wc); kratką nawiewną i zamkiem łazienkowym
 - 90 x 200 – szt. 19
 - drzwi konf. z szybką połówkową typ D3 90 x 200 – szt. 17

Razem drzwi z szybką – 64,8 m²

- poz. 126 – drzwi D2 konfekcjonowane pełne o wymiarze 90 x 200 (od korytarza) szt. 12 – 21,6 m²

Uwaga: skrzydła drzwiowe D2 i D3 z dodatkowym wyposażeniem zawartym w projekcie wentylacji