

Sprawa: Przetargu na budowę hali sportowej – zapytanie o wyjaśnienie.

Nawiązując do Państwa zapytania z dnia 03 października br.

„ W swoim piśmie znak: SSC.I-221-2/07/08 z dnia 01.10.2008 r. jako odpowiedzi na zadane pytanie piszą Państwo odnośnie płyt kanałowych:

W punkcie 2: Poz. 77 – dostawa płyt stropowych $S/p = 4,5 \text{ kN/m}^2$ a zarazem poniżej wymieniają Państwo poszczególne rodzaje oznaczając je jako np. „S-830/149 – 14 szt”.

Podobnie jak w przypadku płyt „S/p-8 kN/m^2 „

Oznaczenie S/P sugeruje, że są to płyty kanałowe sprężone. Prosimy o jednoznaczne określenie czy chodzi o tego rodzaju płyty stropowe?.

Odpowiadając na powyższe pytanie uprzejmie wyjaśniamy :

Wszystkie płyty stropowe (stropodach, galerie i trybuny) są prefabrykowane, wielokanałowe 24 cm; przy wycenie robót decydująca jest podana nośność stropu „p” (4,5 i 8 kN/m^2); można przyjąć, że płyty stropowe do 6 m to zwykle wielokanałowe płyty stropowe, natomiast powyżej 6 m to płyty sprężone (nr 1, nr 2).

Na przekroju III-III i IV-IV części architektonicznej w miejscu opisu strop Filigran powinno być strop prefabrykowany kanałowy.