

dnia, 07.10.2008 r.

Sprawa: Przetargu na budowę hali sportowej – zapytanie o wyjaśnienie.

Odpowiadając na Państwa pytanie z dnia 6 października br. w sprawie doprecyzowania informacji na temat opisu skrzydeł drzwiowych:

„Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy mają być to drzwi płytowe płaskie, czy drzwi płytowe w postaci wytłoczek imitujących drzwi pływiniowe, czy drzwi z pływiniami konstrukcyjnymi. Prosimy o doprecyzowanie czy skrzydła mają być lakierowane, okleinowane, czy fornirowane. Czy w przypadku drzwi płytowych zastosować wypełnienie z płyty wiórowo-otworowej, czy plaster miodu?”.

Uprzejmie informujemy że:

Do wyceny przyjąć drzwi płytowe, płaskie, lakierowane białe (konfekcjonowane); wypełnienie skrzydeł w postaci płyty wiórowo-otworowej.